

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по
Красноармейскому району
Департамента труда и социального
развития Приморского края

О.В. Шевченко

« 14 » июля 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» с. Богуславец Красноармейского муниципального района Приморского края (дошкольная образовательная организация)
- 1.2. Адрес объекта 692171, РФ, Приморский край, Красноармейский район, с. Богуславец, ул. Советская, д. 17
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 320 кв.м
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 917 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 год

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» с. Богуславец Красноармейского муниципального района Приморского края (МБДОУ № 8 с. Богуславец)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692171, РФ, Приморский край, Красноармейский район, с. Богуславец, ул. Советская, д. 17
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образованием администрации Красноармейского муниципального района Приморского края
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 692171, Приморский край, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. Советская, д. 74, yokrasakmr@mail.ru 8(42359)21349

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

обучение по программам дошкольного образования

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за воспитанниками

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 1-го года до 7 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, кроме колясочников, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 55, вместимость - 55, пропускная способность посещаемость 55.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

пассажирский транспорт отсутствует

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ - _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ - _____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К) – недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения муниципальной программы «Доступная среда 2013-2017 гг.»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объектов для получения услуг всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность объекта для получения услуг всеми категориями инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): Согласование с вышестоящей организацией

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
Администрация Приморского края отдела социального развития ПК «Доступная среда учимся жить вместе»

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 20__ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « ____ » _____ 20__ г.
3. Решения Комиссии _____ от « ____ » _____ 20__ г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ № 8

с. Богуславец

Н.О. Могурян

ИОСМ 20/16 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» с. Богуславец Красноармейского муниципального района Приморского края (дошкольная образовательная организация)

1.2. Адрес объекта 692171, РФ, Приморский край, Красноармейский район, с. Богуславец, ул. Советская, д. 17

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 320 кв.м

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 917 кв.м

1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» с. Богуславец Красноармейского муниципального района Приморского края (МКДОУ № 8 с. Богуславец)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692171, РФ, Приморский край, Красноармейский район, с. Богуславец, ул. Советская, д. 17

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образованием администрации Красноармейского муниципального района Приморского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 692171, Приморский край, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. Советская, д. 74, yokrasakmr@mail.ru 8(42359)21349

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) обучение по программам дошкольного образования

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за воспитанниками

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 1 года до 7 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, кроме колясочников, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 55, вместимость - 55, пропускная способность посещаемость 55.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

пассажирский транспорт отсутствует

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ - _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ - _____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____ отдела _____ по
Красноармейскому району
департаменту труда и социального
развития Приморского края

О.В. Шевченко

« 16 » / _____ 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

Красноармейский район

Наименование территориального
образования субъекта РФ

« _____ » _____ 20 _____ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» с. Богуславец Красноармейского муниципального района Приморского края (дошкольная образовательная учреждение)

1.2. Адрес объекта 692171, РФ, Приморский край, Красноармейский район, с. Богуславец, ул. Советская, д. 17

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 320 кв.м

- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 917 кв.м

1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 год

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» с. Богуславец Красноармейского муниципального района Приморского края (МКДОУ № 8 с. Богуславец)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) объекта 692171, РФ, Приморский край, Красноармейский район, с. Богуславец, ул. Советская, д. 17

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация обучение по программам дошкольного образования

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

пассажирский транспорт отсутствует,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ - _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ - _____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К)		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К)		3,4,5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К)		6,7,8,9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		7,10,11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О)		7,12,13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично
избирательно (О, С, Г, У), ВНД (К).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017
в рамках исполнения «Доступная среда 2013-2017 гг.»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объектов для получения услуг всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии в районе отсутствует общество инвалидов
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается
не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
Администрация Приморского края отдела социального развития ПК «Доступная среда учимся жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>2</u> л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>3</u> л.
3. Путей движения в здании	на <u>2</u> л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>4</u> л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>2</u> л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>2</u> л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 5 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ - _____ на - л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы Заведующий Могурян Н.О.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник отделения учёта выплат
и реализации социальных программ Попова Г.П.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте



заведующий хозяйством Дерик Т.Н.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано « » _____ 20 г. (протокол №)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МКДОУ «Детский сад № 8» с. Богуславец
Красноармейского муниципального района Приморского края,
с. Богуславец, ул. Советская, д. 17
 наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	 Входная калитка на территорию в ширину в свету менее 1,2 м(1,05м)	К, О	привести в соответствие.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	 Тротуар не плотно прилегает к крыльцу	О, С	Реконструировать тротуар	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует парковочное место для инвалидов	К,О	Нанести парковочное место для инвалидов	Текущий ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне				Вход на территорию должен быть доступен для всех категорий инвалидов. При движении должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к доступному входу в здание.			
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К)		1,2	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно



**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания




Комментарий к заключению: расширить калитку, оборудовать парковочное место.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МКДОУ «Детский сад № 8» с. Богуславец
Красноармейского муниципального района Приморского края,
с. Богуславец, ул. Советская, д. 17
наименование объекта, адрес

№ л/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3	 <p>Отсутствуют поручни.. Перед открытой лестницей отсутствуют предупредительные тактильные поручни.</p>	К, О, С	Установить поручни. Установить перед лестницей предупредительные тактильные поручни	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус.	К	Установить пандус.	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		3		К, О, С	Замечаний нет	

Дверь (входная)	есть	3	 <p>Входная дверь в ширину в свету менее 1,2 м(0,75м) Высота порога более 0,014 м(0,14м)</p>	К, О, С	Расширить проем двери. Привести порог в соответствие требованиям ГОСТ.	Капитальный ремонт
2.5 Тамбур (веранда)	есть	4		К, О, С	Замечаний нет, требуется расширение проема дверей.	Капитальный ремонт
		5				
ОБЩИЕ требования к зоне			Установка пандуса, поручней. Расширение дверных проемов. Привести в соответствие пороги			

ИЗВывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К)		3,4	Капитальный ремонт Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно




**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению: Для полного приспособления для инвалидов рекомендуется выполнить следующие мероприятия: оборудование пандусов, установка поручней, расширить дверные проемы, привести в соответствие с ГОСТ пороги.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МКДОУ «Детский сад № 8» с. Богуславец
Красноармейского муниципального района Приморского края.
с. Богуславец, ул. Советская, д. 17
наименование объекта, адрес

№ л/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		6  7  После входа в здание отсутствует доступная информация о схеме движения инвалидов по зданию.	К, О, С, Г	Разместить информацию о схеме движения инвалидов по зданию	Текущий ремонт	
3.2	Дверь	есть		8  Высота порога превышает 0,014 м(0,10м) Ширина дверных проемов в помещения менее 0,9 м (0,75)	К, О, С	Привести пороги в соответствие (0,014 м). Расширить проем двери	Капитальный ре	

Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	9	 <p>Отсутствуют поручни. Краевые ступени не выделены цветом. Перед открытой лестницей отсутствуют предупредительные тактильные поручни. Отсутствует пандус.</p>	К,О,С	Установить поручни. Выделить цветом краевые ступени. Установить перед лестницей предупредительные тактильные поручни. Установить пандус.	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне			Не имеется ни одного доступного маршрута во все места общего пользования и обслуживания для МГН. Пути следования имеют ровную поверхность, но не обозначены знаками.			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К)		6, 7, 8, 9	Капитальный ремонт Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: оборудование пандусов, установка поручней, расширить дверные проемы, привести в соответствие с ГОСТ пороги

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)




Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МКДОУ «Детский сад № 8» с. Богуславец

Красноармейского муниципального района Приморского края,

с. Богуславец, ул. Советская, д. 17

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		10  11  7  Отсутствуют информирующие обозначения помещений, дублирование их рельефными знаками.	К, О, С, Г	Обозначить помещения, продублировать их рельефными знаками.	Текущий ремонт	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						

Прилавочная форма обслуживания	нет						
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
5 Кабина индивидуального обслуживания	нет						
ОБЩИЕ требования к зоне				Выделить и оборудовать специальное место для МГН			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		7,10,11	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: установить информирующие объекты

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:




Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МКДОУ «Детский сад № 8» с. Богуславец
Красноармейского муниципального района Приморского края,
с. Богуславец, ул. Советская, д. 17
 наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (горшечная)	есть		12		К, О		технические решения невозможны
				13				
5.2	Бытовая комната (гардеробная)	есть		7				
					Не выявлено			

ОБЩИЕ требования к зоне			Доступная кабина должна иметь размеры в плане не менее: ширина 1,65 м, ширина двери 0,9 м Крючки для одежды, костылей, поручни откидные			
-------------------------	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О)		7, 12, 13	технические решения невозможны

* указывается; ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения отсутствуют